



Elektrizitätsversorgung Muhen

Schulstrasse 1 | 5037 Muhen
062 737 16 46 | www.muhen.ch
bauundplanung@muhen.ch

Merkblatt Anschlussgesuche / Installationsanzeige Strom

- Das Hausanschlussrohr für Einfamilienhäuser muss mindestens aus PE 80 bestehen und für Mehrfamilienhäuser aus mindestens PE 100. Die effektiv zu verbauenden Rohre werden von der EVM vorgegeben.
- Die Rohranlage ist gemäss Normblatt der EVM zu verlegen und einzudecken.
- Hausanschlussrohre müssen vor dem Eindecken eingemessen werden. Der Einmass-Service ist frühzeitig anzubieten.
- Das Hausanschlusskabel wird durch die Technische Betriebe Suhr (TBS) erstellt und ausgeführt. Der Kontakt muss frühzeitig erfolgen.
- Technische Anschlussgesuche (TAG) und Installationsanzeigen inkl. Schemaplan und mit detaillierten Angaben sind der EVM frühzeitig einzureichen.
- Für die Elektrizitätsversorgung Muhen (EVM) werden die Zähler und Rundsteuerempfänger ausschliesslich von der ELZ AG, Muhen, erstellt, montiert respektive demontiert und plombiert.
- Schaltgerätekombinationen müssen bereits montiert und die Verdrahtung entsprechend den Werkvorschriften ausgeführt sein.
- Die Schützen für die Sperrungen müssen vom Installateur geliefert, montiert und angeschlossen werden. Bei Zählermontage müssen diese betriebsbereit sein, sodass die Plombierung vorgenommen werden kann.
- Spätestens 30-Tage nach Abschluss der Arbeiten ist der AW Elektro-Kontrollen GmbH, pro Zählerkreis ein Sicherheitsnachweis (SiNa) zuzustellen.

Wir weisen darauf hin, dass allfällige Zusatzaufwendungen in Rechnung gestellt werden.

Installationsanzeigen und Anschlussgesuche

Wärmepumpen, Lift, etc.

Niederspannung-Ausbauten, Strassenbeleuchtung, Trafostationen

Elektrizitätsversorgung Muhen

Schulstrasse 1

5037 Muhen

062 737 51 58

evm@oberentfelden.ch

Installationsanzeigen und technisches Anschlussgesuche Photovoltaikanlagen

Bewilligung erfolgt durch die ENIWA AG

Elektrizitätsversorgung Muhen

Schulstrasse 1

5037 Muhen

bauundplanung@muhen.ch

Betreff: IA und TAG PV-Anlagen; **LIEGENSCHAFTSADRESSE**

Zählermontage

ELZ AG

Herr Benedetto Piacentino

Hauptstrasse 85

5037 Muhen

062 737 70 50

bp@elzag.ch

Zählermagazin/Zählerbezug

Herr Roger Maurer

Talackerstrasse 6

5037 Muhen

062 546 74 00

Roger.maurer@mbte.ch

Ausführung Hausanschlüsse

Rohranlage muss fertig erstellt sein

TBS Strom AG

Herr Tobias Anderau

Mühleweg 1, 5034 Suhr

062 855 57 26

info@tbsuhr.ch

Einmass-Service

geoPro Suisse AG

Team-Zentrale

Mühleweg 1

5034 Suhr

056 588 09 50

078 653 61 77

suhr@geoprosuisse.ch